

Brójce, dnia 18.11.2024r

Investor: Widzew Training Center Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 138
92-230 Łódź

WYMAGANIA TECHNICZNE NR 121/K/2024

Przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dz. Nr 432/3, 433/5, 434/5, 523/5, 427/6
położonych w Bukowcu przy ul. Dolnej i Przemysłowej gm. Brójce

- przeznaczenie działki – obiekt sportowo-treningowy
- miejsce włączenia – istniejący przykanalik PVC Ø160 doprowadzony do granicy działki
- warunki przyłączenia:
 - na terenie posesji w odległości 1,0m za linią regulacyjną wybudować betonową studzienkę żłazową o średnicy 1,0-1,2m
 - odcinek przyłącza należy wykonać z rur minimum **SN8. PVC Ø 160** z takim samym spadkiem jak odcinek od sieci kanalizacyjnej do granicy posesji
 - szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z PN-92/B-01707 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr75poz690 wraz z późniejszymi zmianami)
 - przed przystąpieniem do realizacji przyłączenia należy proponowane rozwiązania w formie uproszczonej dokumentacji technicznej uzgodnić w Zakładzie Usług Komunalnych w Brójcach
 - podłączenie do istniejącej końcówki przykanalika należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach
 - zabrania się odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej
 - prowadzone prace budowlane nie mogą naruszać praw osób trzecich
- **odbiór techniczny wykonanych robót zostanie przeprowadzony przed zasypaniem wykopu**
- dokonania inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę.
- Do odbioru końcowego przyłącza kanalizacji sanitarnej inwestor winien dostarczyć
 - Oświadczenie kierownika robót, kopię uprawnień budowlanych, oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 - ważne warunki przyłączenia do gminnej sieci wydane przez ZUK
 - jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej
- Odbiór końcowy odbędzie się na podstawie pisemnego wniosku przyszłego odbiorcy usług o dokonanie odbioru technicznego i zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków
- wzór wniosku oraz warunki przeprowadzania odbioru technicznego i zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków opublikowane są na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych
- umowa na odprowadzenie ścieków zostanie zawarta z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo z osobą korzystającą z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym
- opłaty za odprowadzane ścieki będą pobierane kwartalnie wg stawki określonej w taryfie

Niniejsze wymagania tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania

Otrzymują;

1)inwestor:

2) a/a

Główny Inżynier

mgr inż. Dawid Domański

Kierownik Zakładu
Usług Komunalnych w Brójcach

mgr Agata Gądział

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRÓJCACH

WYKONUJE USŁUGI

- **PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE**

**WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
GEODEZYJNĄ**

- **WYCENA PRZYŁĄCZA GRATIS**

**PONADTO NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ
KOPARKO-ŁADOWARKĘ**

**-Do wykonywania wszelkich prac ziemnych
WYWROTKĘ**

- Do transportu materiałów

**KOSZENIE, ZAMIATANIE ORAZ
ZRĘBAKOWANIA GAŁĘZI**

